

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr.

EQ.17/047-S

Rubí, 04 de mayo de 2018

Referencia del peticionario: **PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A. PROMSA**

Ctra. N-340 km. 1242,3 Apto. 32

08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Fecha de realización del ensayo: 05 de abril de 2017

**ENSAYO SOLICITADO:** Ensayo in situ del ruido de impactos, según norma UNE-EN ISO 140-7: 1999, de una solera de 6cm de mortero Prosilence sobre forjado reticular de 30cm, composición indicada por el peticionario.

**ENSAYO SOLICITADO:** (Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo nº **EQ.17/047** original a disposición del cliente)

Nivel estandarizado ponderado de la presión sonora de impactos, **L' nT,w (CI): 56 (-10) dB**



Inspector Tècnic

DOCUMENT ELECTRÒNIC  
SIGNAT DIGITALMENT.

Gómez Conde, Igor

Director Tècnic d' Acústica

DOCUMENT ELECTRÒNIC  
SIGNAT DIGITALMENT.

Cañaveras Marín, Albert

## Garantía de Calidad de Servicio

Applus + , garanteix que aquest treball s'ha realitzat dins del que exigeix el nostre Sistema de Qualitat i Sostenibilitat , havent-se complert les condicions contractuals i la normativa legal . Els agraïm ens transmetin qualsevol comentari que considerin oportú , dirigit-se al responsable que signa l' escrit, o bé , al director de Qualitat d'Applus + , a l'adreça : [satisfacción.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfacción.cliente@appluscorp.com)

Aquest informe només afecta a les mostres sotmeses a assaig segons les normes indicades. La reproducció d' aquest document només està autoritzada si es fa en la seva totalitat.